


PLAN DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES DE LA DEMARCACIÓN DE CREVILLENT



AÑO DE REDACCIÓN: 2011

CARACTERÍSTICAS
DE LOS PUNTOS
DE FUEGO
PRIVADOS

CARACTERÍSTICAS DE LOS PUNTOS DE FUEGO SEGUROS EN PROPIEDADES PRIVADAS

Los puntos de fuego seguros (barbacoas, paellers, hogares, estufas de leña, etc.):

Características constructivas	- Deben contar con un techado y estar cubiertos a tres vientos mediante paramentos cerrados de suelo a techo. Los paramentos deben sobresalir 1m desde la zona de fuego.
	- Deben tener una solera que abarque la zona de fuego y 1 m frente a ésta (coincidente con los paramentos).
	- Salidas de humos deben estar cubiertas de una red matachispas (malla metálica) de material no inflamable de dimensiones máximas de 1 x 1 cm.
	- Si son chimeneas deben tener caperuza y red matachispas en la zona de salida de humos.

Orientación	Es conveniente orientar la entrada hacia los vientos menos desfavorables (normalmente NO-SE, de forma que se evite la entrada del viento de poniente).
--------------------	--

Acondicionamiento del entorno próximo	En un radio de 1m, eliminar todo el combustible (incluso herbáceo).
	En un radio de 3m, eliminar además el matorral.
	En un radio de 5m, podar hasta tres metros de altura los árboles y eliminar las ramas que se acerquen a la salida de humos.

No olvide realizar un mantenimiento periódico para mantener las condiciones seguras de su punto de fuego