

PLAN DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES DE LA DEMARCACIÓN DE XÀTIVA



AÑO DE REDACCIÓN: 2009

DESCRIPCIÓN
DE LOS TRAMOS
DE LAS ÁREAS
CORTAFUEGOS

DESCRIPCIÓN DE TRAMOS DE LA RED DE ÁREAS CORTAFUEGOS																										
PROYECTO	ETIQUETA	UNIDAD DE ACTUACIÓN	ELEMENTO	TRAMO	SUBTRAMO	ORDEN	MUNICIPIO	TIPOLOGÍA DEL TRAMO	Camino existente	LONGITUD (m)	ANCHURA (m)					ESTADO DE EJECUCIÓN	SISTEMA EJECUCIÓN				AÑO DE EJECUCIÓN	AÑO DE MANTENIMIENTO				
											BA (LADO A)	D (LADO A)	DEC	D (LADO A)	BA (LADO A)		Cons (%)	Subv (%)	ZAU			1º	2º	3º	4º	5º
																			publico (%)	privado (%)						
Z.A. 040	40.03.15.0	40	03	15	0	1	Moixent	Nueva apertura	si	563,6	34,6	13,5	6,0	13,5	17,3	Por ejecutar	0	22								
Z.A. 040	40.03.16.0	40	03	16	0	1	Moixent	Nueva apertura	si	333,7	18,2	9,9	6,0	9,9	18,2	Por ejecutar	0	54								
Z.A. 040	40.03.17.0	40	03	17	0	1	Moixent	Nueva apertura	si	1291,6	35,4	13,8	6,0	13,8	17,7	Por ejecutar	0	96								
Z.A. 040	40.03.18.0	40	03	18	0	1	Moixent	Nueva apertura	si	521,3	18,2	9,9	6,0	9,9	18,2	Por ejecutar	0	100								
Z.A. 040	40.03.19.0	40	03	19	0	1	Moixent	Nueva apertura	si	1315,1	26,7	10,7	6,0	10,7	13,3	Por ejecutar	0	90								
Z.A. 040	40.03.20.0	40	03	20	0	1	Moixent	Nueva apertura	si	1446,6	18,2	9,9	6,0	9,9	18,2	Por ejecutar	0	87								
Z.A. 040	40.03.21.0	40	03	21	0	1	Moixent	Nueva apertura	no	111,5	18,2	9,9	6,0	9,9	18,2	Por ejecutar	38	62								
Z.A. 040	40.03.22.0	40	03	22	0	1	Font de la Figuera (la), Moixent	Nueva apertura	si	1542,6	24,3	9,9	6,0	9,9	12,1	Por ejecutar	9	47								
Z.A. 040	40.03.23.0	40	03	23	0	1	Font de la Figuera (la)	Sobre cortafuegos existente	si	291,9	35,8	9,9	6,0	13,2	17,9	Por adaptar	0	100								
Z.A. 040	40.03.24.0	40	03	24	0	1	Font de la Figuera (la)	Sobre cortafuegos existente	si	250,3	33,6	9,9	6,0	9,9	16,8	Por adaptar	0	91								
Z.A. 040	40.03.25.0	40	03	25	0	1	Font de la Figuera (la)	Sobre cortafuegos existente	si	714,2	18,2	9,9	6,0	9,9	18,2	Por adaptar	0	99								
Z.A. 040	40.04.01.0	40	04	01	0	1	Font de la Figuera (la)	Discontinuidad natural o artificial	si	1145,1	13,5	12,7	6,0	12,7	6,8	Sin actuación	0	0								
Z.A. 040	40.04.02.0	40	04	02	0	1	Font de la Figuera (la)	Sobre cortafuegos existente	si	503,6	37,9	9,9	6,0	9,9	19,0	Por adaptar	0	79								
Z.A. 040	40.04.03.0	40	04	03	0	1	Font de la Figuera (la)	Discontinuidad natural o artificial	si	583,5	10,8	10,7	6,0	10,7	5,4	Sin actuación	1	4								
Proy. Xàtiva/Z.A. 040	40.04.04.0	40	04	04	0	1	Font de la Figuera (la)	Sobre cortafuegos existente	si	1935,3	27,5	15,5	6,0	15,5	27,5	Por adaptar	100	0								
Proy. Xàtiva/Z.A. 040	40.04.05.0	40	04	05	0	1	Font de la Figuera (la)	Sobre cortafuegos existente	si	989,3	27,5	15,5	6,0	15,5	27,5	Por adaptar	100	0								
Z.A. 040	40.04.06.0	40	04	06	0	1	Font de la Figuera (la)	Discontinuidad natural o artificial	si	1072,1	14,7	13,5	6,0	13,5	7,3	Sin actuación	9	0								
Z.A. 040	40.05.01.0	40	05	01	0	1	Font de la Figuera (la)	Discontinuidad natural o artificial	si	2042,7	7,3	9,9	6,0	9,9	7,3	Sin actuación	0	0								
Z.A. 040	40.05.02.0	40	05	02	0	1	Font de la Figuera (la)	Nueva apertura	si	2372,0	18,2	9,9	6,0	9,9	18,2	Por ejecutar	60	0								
Z.A. 040	40.06.01.0	40	06	01	0	1	Font de la Figuera (la)	Sobre cortafuegos existente	no	787,0	27,7	9,9	6,0	9,9	13,9	Por adaptar	0	0								
Z.A. 040	40.06.02.0	40	06	02	0	1	Font de la Figuera (la)	Sobre cortafuegos existente	no	1086,1	41,3	9,9	6,0	9,9	20,6	Por adaptar	42	0								
Z.A. 040	40.06.03.0	40	06	03	0	1	Font de la Figuera (la)	Sobre cortafuegos existente	no	1481,0	35,4	13,8	6,0	13,8	17,7	Por adaptar	38	0								
Z.A. 040	40.06.04.0	40	06	04	0	1	Font de la Figuera (la)	Sobre cortafuegos existente	no	1849,2	37,9	9,9	6,0	9,9	19,0	Por adaptar	2	0								
Z.A. 040	40.06.05.0	40	06	05	0	1	Font de la Figuera (la)	Sobre cortafuegos existente	no	1285,1	41,5	9,9	6,0	9,9	20,7	Por adaptar	0	0								
Z.A. 040	40.06.06.0	40	06	06	0	1	Font de la Figuera (la)	Sobre cortafuegos existente	no	681,4	33,9	9,9	6,0	9,5	16,9	Por adaptar	0	0								
Z.A. 040	40.06.07.0	40	06	07	0	1	Font de la Figuera (la)	Sobre cortafuegos existente	no	827,4	40,6	9,9	6,0	9,9	20,3	Por adaptar	0	0								
Z.A. 040	40.07.01.0	40	07	01	0	1	Enguera, Font de la Figuera (la)	Sobre cortafuegos existente	no	398,4	18,2	9,9	6,0	9,9	18,2	Por adaptar	0	89								
Z.A. 040	40.07.02.0	40	07	02	0	1	Enguera	Discontinuidad natural o artificial	no	249,4	7,3	9,9	6,0	9,9	7,3	Sin actuación	0	2								
Z.A. 040	40.07.03.0	40	07	03	0	1	Enguera	Sobre cortafuegos existente	no	1173,3	18,2	9,9	6,0	9,9	18,2	Por adaptar	0	88								
Z.A. 040	40.07.04.0	40	07	04	0	1	Provincia Albacete	Discontinuidad natural o artificial	no	449,5	12,8	12,1	6,0	12,1	6,4	Sin actuación	0	0								
Z.A. 040	40.07.05.0	40	07	05	0	1	Provincia Albacete	Nueva apertura	no	835,5	32,3	12,7	6,0	12,7	16,1	Sin actuación	0	0								
Z.A. 040	40.07.06.0	40	07	06	0	1	Enguera	Sobre cortafuegos existente	no	675,5	33,6	13,2	6,0	13,2	16,8	Por adaptar	66	0								
Z.A. 040	40.07.07.0	40	07	07	0	1	Provincia Albacete	Sobre cortafuegos existente	no	398,2	26,7	10,7	6,0	10,7	13,3	Sin actuación	0	0								
Z.A. 040	40.07.08.0	40	07	08	0	1	Provincia Albacete	Nueva apertura	no	652,5	33,6	13,2	6,0	13,2	16,8	Sin actuación	0	0								
Z.A. 040	40.07.09.0	40	07	09	0	1	Enguera	Sobre cortafuegos existente	no	1075,4	25,2	13,2	6,0	13,2	25,2	Por adaptar	0	16								
Z.A. 040	40.07.09.1	40	07	09	1	1	Provincia Albacete	Sobre cortafuegos existente	no	109,3	25,2	13,2	6,0	13,2	25,2	Sin actuación	0	0								
Proy. Xàtiva/Z.A. 040	40.12.06.0	40	12	06	0	1	Enguera	Sobre cortafuegos existente	si	897,7	27,0	14,0	6,0	14,0	27,0	Por adaptar	100	0								
Proy. Xàtiva/Z.A. 040	40.12.07.0	40	12	07	0	1	Enguera	Sobre cortafuegos existente	si	1025,0	27,0	14,0	6,0	14,0	27,0	Por adaptar	53	47								
Z.A. 040	40.12.08.0	40	12	08	0	1	Enguera	Sobre cortafuegos existente	si	247,2	27,7	9,9	6,0	9,9	13,9	Por adaptar	50	30								
Z.A. 040	40.12.09.0	40	12	09	0	1	Enguera	Sobre cortafuegos existente	si	427,9	18,2	9,9	6,0	9,9	18,2	Por adaptar	0	100								
Z.A. 040	40.12.09.1	40	12	09	1	1	Provincia Albacete	Sobre cortafuegos existente	si	81,5	18,2	9,9	6,0	9,9	18,2	Sin actuación	0	0								
Z.A. 040	40.13.01.0	40	13	01	0	1	Enguera	Sobre cortafuegos existente	si	3023,3	18,2	9,9	6,0	9,9	18,2	Por adaptar	92	8								
Z.A. 040	40.13.02.0	40	13	02	0	1	Enguera	Sobre cortafuegos existente	si	1218,1	37,9	9,9	6,0	9,9	19,0	Por adaptar	78	22								
Z.A. 040	40.13.03.0	40	13	03	0	1	Enguera	Nueva apertura	si	383,4	34,6	13,5	6,0	13,5	17,3	Por ejecutar	89	11								
Z.A. 040	40.13.04.0	40	13	04	0	1	Enguera	Nueva apertura	no	236,5	18,2	9,9	6,0	9,9	18,2	Por ejecutar	44	6								
Z.A. 040	40.13.05.0	40	13	05	0	1	Enguera	Nueva apertura	si	309,3	26,7	10,7	6,0	10,7	13,3	Por ejecutar	89	11								
Z.A. 040	40.13.06.0	40	13	06	0	1	Enguera	Sobre cortafuegos existente	si	2425,5	36,0	9,9	6,0	9,9	18,0	Por adaptar	97	3								
Z.A. 040	40.13.07.0	40	13	07	0	1	Enguera	Sobre cortafuegos existente	si	220,2	18,2	9,9	6,0	9,9	18,2	Por adaptar	100	0								
Z.A. 040	40.13.08.0	40	13	08	0	1	Enguera	Sobre cortafuegos existente	si	242,7	32,4	9,9	6,0	23,5	16,2	Por adaptar	100	0								
Z.A. 040	40.13.09.0	40	13	09	0	1	Enguera	Sobre cortafuegos existente	si	178,8	18,0	9,9	6,0	19,4	9,0	Por adaptar	100	0								
Z.A. 040	40.13.10.0	40	13	10	0	1	Enguera, Font de la Figuera (la)	Discontinuidad natural o artificial	no	591,2	7,3	9,9	6,0	9,9	7,3	Sin actuación	9	0								
Z.A. 040	40.13.11.0	40	13	11	0	1	Enguera	Sobre cortafuegos existente	no	206,2	18,2	9,9	6,0	9,9	18,2	Por adaptar	0	93								
Z.A. 040	40.13.12.0	40	13	12	0	1	Enguera, Font de la Figuera (la)	Discontinuidad natural o artificial	no	383,8	7,3	9,9	6,0	9,9	7,3	Sin actuación	32	0								
Z.A. 040	40.13.13.0	40	13	13	0	1	Font de la Figuera (la)	Sobre cortafuegos existente	no	246,3	18,2	9,9	6,0	9,9	18,2	Por adaptar	45	55								
Proy. Xàtiva/Z.A. 040	40.14.01.0	40	14	01	0	1	Enguera, Moixent	Nueva apertura	si	516,0	32,0	14,0	6,0	14,0	32,0	Por ejecutar	100	0								
Proy. Xàtiva/Z.A. 040	40.14.02.0	40	14	02	0	1	Enguera, Moixent	Sobre cortafuegos existente	no	2133,6	32,0	14,0	6,0	14,0	32,0	Por adaptar	79	21								
Proy. Xàtiva/Z.A. 040	40.14.03.0	40	14	03	0	1	Moixent	Sobre cortafuegos existente	si	1475,1	32,0	14,0	6,0	14,0	32,0	Por adaptar	0	100								
Z.A. 040	40.14.04.0	40	14	04	0	1	Enguera, Moixent	Nueva apertura	si	472,8	26,7	10,7	6,0	10,7	13,3	Por ejecutar	73	21								
Z.A. 040	40.22.01.0	40	22	01	0	2	Enguera	Nueva apertura	si	298,8	10,5	5,5	3,0	5,5	10,5	Por ejecutar	70	30								
Z.A. 040	40.22.01.1	40	22	01	1	2	Provincia Albacete	Nueva apertura	si	89,7	10,5	5,5	3,0	5,5	10,5	Sin actuación	0	0								
Z.A. 040	40.22.02.0	40	22	02	0	2																				

DESCRIPCIÓN DE TRAMOS DE LA RED DE ÁREAS CORTAFUEGOS																										
PROYECTO	ETIQUETA	UNIDAD DE ACTUACIÓN	ELEMENTO	TRAMO	SUBTRAMO	ORDEN	MUNICIPIO	TIPOLOGÍA DEL TRAMO	Camino existente	LONGITUD (m)	ANCHURA (m)					ESTADO DE EJECUCIÓN	SISTEMA EJECUCIÓN				AÑO DE EJECUCIÓN	AÑO DE MANTENIMIENTO				
											BA (LADO A)	D (LADO A)	DEC	D (LADO A)	BA (LADO A)		Cons (%)	Subv (%)	ZAU			1º	2º	3º	4º	5º
																			publico (%)	privado (%)						
P.N. Mariola	47.01.10.0	47	01	10	0	1	Bocairent	Nueva apertura	si	139,2	6,6	9,5	6,0	9,5	13,2	Por ejecutar	0	78								
P.N. Mariola	47.01.11.0	47	01	11	0	1	Bocairent	Nueva apertura	si	302,9	19,8	20,4	6,0	0,0	0,0	Por ejecutar	0	100								
P.N. Mariola	47.01.12.0	47	01	12	0	1	Bocairent	Nueva apertura	no	833,4	24,2	26,8	6,0	0,0	0,0	Por ejecutar	0	100								
P.N. Mariola	47.01.13.0	47	01	13	0	1	Bocairent	Nueva apertura	si	204,8	27,0	28,4	6,0	0,0	0,0	Por ejecutar	0	100								
P.N. Mariola	47.01.14.0	47	01	14	0	1	Bocairent	Nueva apertura	si	167,5	62,8	28,4	6,0	0,0	0,0	Por ejecutar	0	100								
P.N. Mariola	47.01.15.n.0	47	01	15.n	0	1	Bocairent	Nueva apertura	si	528,6						Por ejecutar	0	100								
P.N. Mariola	47.02.01.0	47	02	01	0	1	Bocairent	Nueva apertura	si	406,7	0,0	8,0	6,0	8,0	0,0	Por ejecutar	0	47								
P.N. Mariola	47.02.02.0	47	02	02	0	1	Bocairent	Nueva apertura	si	333,1	34,4	8,0	6,0	8,0	17,2	Por ejecutar	0	95								
P.N. Mariola	47.02.03.0	47	02	03	0	1	Bocairent	Nueva apertura	si	300,1	30,6	8,0	6,0	8,0	15,3	Por ejecutar	0	100								
P.N. Mariola	47.02.04.0	47	02	04	0	1	Bocairent	Nueva apertura	si	315,6	0,0	0,0	6,0	18,9	46,0	Por ejecutar	0	100								
P.N. Mariola	47.02.05.0	47	02	05	0	1	Bocairent	Nueva apertura	si	517,5	21,1	10,4	6,0	10,4	42,1	Por ejecutar	0	100								
P.N. Mariola	47.02.06.0	47	02	06	0	1	Bocairent	Nueva apertura	si	325,7	13,2	8,5	6,0	8,5	6,6	Por ejecutar	0	100								
P.N. Mariola	47.02.07.0	47	02	07	0	1	Bocairent	Nueva apertura	si	232,5	0,0	0,0	6,0	19,4	19,8	Por ejecutar	0	90								
P.N. Mariola	47.02.08.0	47	02	08	0	1	Bocairent	Discontinuidad natural o artificial	no	3312,9	13,2	8,5	6,0	8,5	6,6	Sin actuación	0	1								
P.N. Mariola	47.02.23.0	47	02	23	0	1	Bocairent	Nueva apertura	si	367,8	18,8	10,9	6,0	10,9	37,6	Por ejecutar	0	100								
P.N. Mariola	47.02.24.0	47	02	24	0	1	Bocairent	Nueva apertura	si	165,3	15,3	8,5	6,0	8,5	30,6	Por ejecutar	0	100								
P.N. Mariola	47.02.25.0	47	02	25	0	1	Bocairent	Sobre cortafuegos existente	si	246,5	15,3	8,5	6,0	8,5	30,6	Por adaptar	0	100								
P.N. Mariola	47.02.26.0	47	02	26	0	1	Bocairent	Sobre cortafuegos existente	si	365,3	46,0	19,4	6,0	0,0	0,0	Por adaptar	0	100								
P.N. Mariola	47.02.27.0	47	02	27	0	1	Bocairent	Nueva apertura	si	426,7	19,8	19,4	6,0	0,0	0,0	Por ejecutar	0	100								
P.N. Mariola	47.02.28.n.0	47	02	28.n	0	1	Bocairent	Nueva apertura	si	168,0						Por ejecutar	0	100								
P.N. Mariola	47.02.29.n.0	47	02	29.n	0	1	Bocairent	Sobre cortafuegos existente	si	172,2						Por adaptar	0	100								
P.N. Mariola	47.02.31.0	47	02	31	0	1	Bocairent	Nueva apertura	si	200,7	4,0	8,5	6,0	8,5	8,0	Por ejecutar	0	100								
P.N. Mariola	47.02.32.0	47	02	32	0	1	Bocairent	Discontinuidad natural o artificial	si	116,5	0,0	8,5	6,0	8,5	0,0	Sin actuación	0	7								
P.N. Mariola	47.02.33.0	47	02	33	0	1	Bocairent	Nueva apertura	si	134,9	4,9	8,5	6,0	8,5	9,9	Por ejecutar	0	100								
P.N. Mariola	47.02.34.0	47	02	34	0	1	Bocairent	Nueva apertura	si	225,7	46,0	20,9	6,0	0,0	0,0	Por ejecutar	0	100								
P.N. Mariola	47.02.35.0	47	02	35	0	1	Bocairent	Nueva apertura	si	137,5	15,3	10,0	6,0	10,0	30,6	Por ejecutar	0	100								
P.N. Mariola	47.02.36.0	47	02	36	0	1	Bocairent	Nueva apertura	no	163,9	0,0	11,0	6,0	11,0	0,0	Por ejecutar	0	100								
P.N. Mariola	47.02.37.0	47	02	37	0	1	Bocairent	Nueva apertura	si	197,7	62,8	27,9	6,0	0,0	0,0	Por ejecutar	0	100								
P.N. Mariola	47.02.38.0	47	02	38	0	1	Bocairent	Nueva apertura	si	86,2	0,0	24,8	6,0	0,0	0,0	Por ejecutar	0	80								
P.N. Mariola	47.02.39.0	47	02	39	0	1	Bocairent	Nueva apertura	si	80,4	14,7	24,8	6,0	0,0	0,0	Por ejecutar	0	3								
P.N. Mariola	47.02.40.0	47	02	40	0	1	Bocairent	Nueva apertura	no	90,3	4,9	13,4	6,0	13,4	9,8	Por ejecutar	0	56								
P.N. Mariola	47.02.41.0	47	02	41	0	1	Bocairent	Nueva apertura	si	92,3	18,2	24,8	6,0	0,0	0,0	Por ejecutar	0	68								
P.N. Mariola	47.02.42.0	47	02	42	0	1	Bocairent	Nueva apertura	si	406,0	17,0	29,0	6,0	0,0	0,0	Por ejecutar	0	100								
P.N. Mariola	47.02.43.0	47	02	43	0	1	Bocairent	Nueva apertura	si	398,4	17,0	29,0	6,0	0,0	0,0	Por ejecutar	0	100								
P.N. Mariola	47.02.44.0	47	02	44	0	1	Bocairent	Nueva apertura	si	184,0	56,3	24,8	6,0	0,0	0,0	Por adaptar	0	100								
P.N. Mariola	47.02.45.0	47	02	45	0	1	Bocairent	Nueva apertura	si	396,1	46,0	19,9	6,0	0,0	0,0	Por ejecutar	0	100								
P.N. Mariola	47.02.46.0	47	02	46	0	1	Bocairent	Nueva apertura	si	409,4	20,9	12,5	6,0	12,5	41,8	Por ejecutar	0	100								
P.N. Mariola	47.02.47.0	47	02	47	0	1	Bocairent	Nueva apertura	si	167,5	21,7	13,0	6,0	13,0	43,3	Por ejecutar	0	100								
P.N. Mariola	47.02.48.0	47	02	48	0	1	Bocairent	Nueva apertura	si	161,8	65,0	9,5	6,0	0,0	0,0	Por ejecutar	0	100								
P.N. Mariola	47.02.49.0	47	02	49	0	1	Bocairent, Alcoi	Nueva apertura	si	173,9	46,0	19,4	6,0	0,0	0,0	Por ejecutar	0	100								
P.N. Mariola	47.02.50.0	47	02	50	0	1	Alcoi	Nueva apertura	si	1104,8	24,2	5,3	6,0	0,0	0,0	Por ejecutar	0	100								
	47.02.51.0	47	02	51	0	1	Alcoi	Nueva apertura	si	726,6						Por ejecutar	0	100								
	47.02.52.0	47	02	52	0	1	Alcoi	Discontinuidad natural o artificial	si	183,0						Sin actuación	0	0								
	47.02.53.0	47	02	53	0	1	Alcoi	Nueva apertura	si	805,6						Por ejecutar	0	98								
P.N. Mariola	47.03.01.0	47	03	01	0	1	Bocairent	Nueva apertura	si	438,6	0,0	0,0	6,0	27,9	62,8	Por adaptar	0	100								
P.N. Mariola	47.03.02.0	47	03	02	0	1	Bocairent	Nueva apertura	si	159,4	18,0	13,5	6,0	13,5	9,0	Por ejecutar	0	100								
P.N. Mariola	47.03.03.0	47	03	03	0	1	Bocairent	Nueva apertura	si	329,1	0,0	0,0	6,0	25,3	24,3	Por ejecutar	0	100								
P.N. Mariola	47.03.04.0	47	03	04	0	1	Bocairent	Nueva apertura	si	333,4	16,2	11,9	6,0	11,9	8,1	Por ejecutar	0	100								
P.N. Mariola	47.03.05.0	47	03	05	0	1	Bocairent	Nueva apertura	si	266,3	13,2	10,0	6,0	10,0	6,6	Por ejecutar	0	100								
P.N. Mariola	47.03.06.0	47	03	06	0	1	Bocairent	Nueva apertura	si	76,6	13,2	10,0	6,0	10,0	6,6	Por ejecutar	0	100								
P.N. Mariola	47.03.07.0	47	03	07	0	1	Bocairent	Nueva apertura	si	101,8	18,0	14,0	6,0	14,0	9,0	Por ejecutar	0	65								
P.N. Mariola	47.03.08.0	47	03	08	0	1	Bocairent	Nueva apertura	si	40,1	0,0	14,5	6,0	14,5	0,0	Por ejecutar	0	35								
P.N. Mariola	47.03.09.0	47	03	09	0	1	Bocairent	Nueva apertura	si	208,1	30,6	9,5	6,0	9,5	15,3	Por ejecutar	0	97								
P.N. Mariola	47.03.10.0	47	03	10	0	1	Bocairent	Nueva apertura	si	96,1	0,0	10,0	6,0	10,0	0,0	Por ejecutar	0	0								
P.N. Mariola	47.03.11.0	47	03	11	0	1	Bocairent, Agres	Nueva apertura	si	146,2	13,2	10,0	6,0	10,0	6,6	Por ejecutar	0	83								
P.N. Mariola	47.03.12.0	47	03	12	0	1	Agres	Nueva apertura	no	357,1	8,0	11,0	6,0	11,0	4,0	Por ejecutar	0	100								
P.N. Mariola	47.03.13.0	47	03	13	0	1	Agres	Nueva apertura	si	341,5	10,9	14,0	6,0	14,0	5,5	Por ejecutar	69	31								
P.N. Mariola	47.03.14.0	47	03	14	0	1	Agres	Nueva apertura	no	97,9	0,0	15,5	6,0	15,5	0,0	Por ejecutar	12	88								
P.N. Mariola	47.03.15.0	47	03	15	0	1	Agres	Nueva apertura	no	138,2	18,7	15,5	6,0	15,5	9,3	Por ejecutar	100	0								
P.N. Mariola	47.03.16.0	47	03	16	0	1	Agres	Nueva apertura	no	67,2	10,9	15,0	6,0	15,0	5,5	Por ejecutar	100	0								
P.N. Mariola	47.04.01.0	47	04	01	0	1	Agres	Discontinuidad natural o artificial	no	114,8	0,0	13,4	6,0	13,4	0,0	Por ejecutar	0	2								
P.N. Mariola	47.04.02.0	47	04	02	0	1	Agres	Nueva apertura	si	335,9	20,9	14,0	6,0	14,0	41,9	Por ejecutar	64	36								
P.N. Mariola	47.04.03.0	47	04	03	0	1	Agres	Nueva apertura	si	605,2	18,8	12,4	6,0	12,4	37,5	Por ejecutar	100	0								
	47.04.04.0	47	04	04	0	1	Agres	Nueva apertura	no	883,3						Por ejecutar	98	2								
P.N. Mariola	47.04.05.0	47	04	05	0	1	Agres	Nueva apertura	si	487,0	30,6	10,0	6,0	10,0	15,3	Por ejecutar	72	28								

DESCRIPCIÓN DE TRAMOS DE LA RED DE ÁREAS CORTAFUEGOS																										
PROYECTO	ETIQUETA	UNIDAD DE ACTUACIÓN	ELEMENTO	TRAMO	SUBTRAMO	ORDEN	MUNICIPIO	TIPOLOGÍA DEL TRAMO	Camino existente	LONGITUD (m)	ANCHURA (m)					ESTADO DE EJECUCIÓN	SISTEMA EJECUCIÓN				AÑO DE EJECUCIÓN	AÑO DE MANTENIMIENTO				
											BA (LADO A)	D (LADO A)	DEC	D (LADO A)	BA (LADO A)		Cons (%)	Subv (%)	ZAU			1º	2º	3º	4º	5º
																			publico (%)	privado (%)						
P.N. Mariola	47.04.07.0	47	04	07	0	1	Agres	Nueva apertura	no	213,5	4,0	11,0	6,0	11,0	8,0	Por ejecutar	100	0								
P.N. Mariola	47.04.08.0	47	04	08	0	1	Agres	Nueva apertura	si	111,9	6,6	10,0	6,0	10,0	13,2	Por ejecutar	100	0								
P.N. Mariola	47.04.09.0	47	04	09	0	1	Agres	Nueva apertura	no	87,1	0,0	15,5	6,0	15,5	0,0	Por ejecutar	100	0								
P.N. Mariola	47.04.10.0	47	04	10	0	1	Agres	Nueva apertura	no	852,8	13,2	11,0	6,0	11,0	6,6	Por ejecutar	100	0								
P.N. Mariola	47.04.11.0	47	04	11	0	1	Agres	Nueva apertura	no	63,9	20,9	13,0	6,0	13,0	41,9	Por ejecutar	100	0								
P.N. Mariola	47.04.12.0	47	04	12	0	1	Agres	Nueva apertura	no	72,5	4,9	13,4	6,0	13,4	9,8	Por ejecutar	100	0								
P.N. Mariola	47.04.13.0	47	04	13	0	1	Agres	Nueva apertura	si	174,3	21,1	11,4	6,0	11,4	42,1	Por ejecutar	100	0								
P.N. Mariola	47.04.14.0	47	04	14	0	1	Agres	Nueva apertura	si	298,4	34,4	9,0	6,0	9,0	17,2	Por ejecutar	100	0								
P.N. Mariola	47.04.15.0	47	04	15	0	1	Agres	Nueva apertura	si	149,6	23,5	14,0	6,0	14,0	47,0	Por ejecutar	100	0								
P.N. Mariola	47.04.16.0	47	04	16	0	1	Agres	Nueva apertura	si	115,3	17,2	10,0	6,0	10,0	34,4	Por ejecutar	100	0								
P.N. Mariola	47.04.17.0	47	04	17	0	1	Agres	Nueva apertura	si	185,6	17,2	10,0	6,0	10,0	34,4	Por ejecutar	100	0								
P.N. Mariola	47.04.18.0	47	04	18	0	1	Agres	Nueva apertura	si	196,3	39,6	10,0	6,0	10,0	79,2	Por ejecutar	100	0								
P.N. Mariola	47.04.19.0	47	04	19	0	1	Agres	Nueva apertura	si	195,6	15,3	10,0	6,0	10,0	30,6	Por ejecutar	10	90								
P.N. Mariola	47.04.20.0	47	04	20	0	1	Agres	Nueva apertura	si	89,2	15,3	11,0	6,0	11,0	30,6	Por ejecutar	0	100								
P.N. Mariola	47.04.21.0	47	04	21	0	1	Agres	Nueva apertura	si	50,1	15,3	10,0	6,0	10,0	30,6	Por ejecutar	0	100								
P.N. Mariola	47.04.22.0	47	04	22	0	1	Agres	Nueva apertura	no	92,4	0,0	13,4	6,0	13,4	0,0	Por ejecutar	0	13								
P.N. Mariola	47.04.23.1	47	04	23	0	1	Agres, Cocentaina	Nueva apertura	no	547,0	70,5	28,9	6,0	0,0	0,0	Por ejecutar	0	64								
P.N. Mariola	47.04.23.2	47	04	23	0	1	Cocentaina	Nueva apertura	si	280,6	70,5	28,9	6,0	0,0	0,0	Por ejecutar	0	100								
P.N. Mariola	47.04.24.0	47	04	24	0	1	Bocairent, Cocentaina	Nueva apertura	si	774,2	23,5	14,0	6,0	14,0	47,0	Por ejecutar	0	100								
P.N. Mariola	47.04.25.0	47	04	25	0	1	Bocairent, Alcoi	Nueva apertura	no	361,3	21,1	13,4	6,0	13,4	42,1	Por ejecutar	0	100								
P.N. Mariola	47.04.26.0	47	04	26	0	1	Alcoi	Nueva apertura	no	287,6	21,7	15,5	6,0	15,5	43,3	Por ejecutar	0	100								
P.N. Mariola	47.04.27.0	47	04	27	0	1	Alcoi	Nueva apertura	si	432,5	18,8	12,4	6,0	12,4	37,5	Por ejecutar	0	100								
P.N. Mariola	47.04.28.n.0	47	04	28.n	0	1	Alcoi	Nueva apertura	si	102,8						Por ejecutar	0	100								
P.N. Mariola	47.04.29.0	47	04	29	0	1	Alcoi	Nueva apertura	si	442,4	17,2	10,0	6,0	10,0	34,4	Por ejecutar	0	100								
P.N. Mariola	47.04.30.0	47	04	30	0	1	Alcoi	Nueva apertura	si	212,5	15,3	10,0	6,0	10,0	30,6	Por ejecutar	0	100								
P.N. Mariola	47.04.31.0	47	04	31	0	1	Alcoi	Nueva apertura	no	157,2	4,0	11,0	6,0	11,0	8,0	Por ejecutar	0	100								
P.N. Mariola	47.04.32.0	47	04	32	0	1	Alcoi	Nueva apertura	si	119,5	4,0	10,0	6,0	10,0	8,0	Por ejecutar	0	100								
P.N. Mariola	47.04.33.0	47	04	33	0	1	Alcoi	Discontinuidad natural o artificial	no	445,2	0,0	0,0	6,0	0,0	0,0	Sin actuación	0	3								
P.N. Mariola	47.05.01.0	47	05	01	0	1	Banyeres de Mariola	Discontinuidad natural o artificial	no	350,1	0,0	15,0	6,0	15,0	0,0	Por ejecutar	0	0								
P.N. Mariola	47.05.02.0	47	05	02	0	1	Banyeres de Mariola	Discontinuidad natural o artificial	no	113,4	0,0	9,5	6,0	9,5	0,0	Por ejecutar	0	0								
P.N. Mariola	47.05.03.0	47	05	03	0	1	Bocairent, Banyeres de Mariola	Nueva apertura	no	113,9	37,5	13,4	6,0	13,4	18,8	Por ejecutar	0	78								
P.N. Mariola	47.05.04.0	47	05	04	0	1	Bocairent	Nueva apertura	no	120,3	0,0	0,0	6,0	28,4	62,8	Por ejecutar	0	100								
P.N. Mariola	47.05.05.0	47	05	05	0	1	Bocairent	Discontinuidad natural o artificial	si	363,7	0,0	0,0	6,0	28,4	62,8	Sin actuación	0	95								
P.N. Mariola	47.05.06.0	47	05	06	0	1	Bocairent	Nueva apertura	si	65,1	43,3	14,0	6,0	14,0	21,7	Por ejecutar	0	100								
P.N. Mariola	47.05.07.0	47	05	07	0	1	Bocairent	Nueva apertura	si	92,8	10,9	13,5	6,0	13,5	5,5	Por ejecutar	0	89								
P.N. Mariola	47.05.08.0	47	05	08	0	1	Bocairent	Nueva apertura	si	95,7	10,9	13,5	6,0	13,5	5,5	Por ejecutar	0	0								
P.N. Mariola	47.05.09.0	47	05	09	0	1	Bocairent	Nueva apertura	si	57,5	0,0	13,5	6,0	13,5	0,0	Por ejecutar	0	0								
P.N. Mariola	47.05.0b.n.1	47	05	0b.n	0	1	Banyeres de Mariola, Bocairent, Alcoi	Nueva apertura	si	1754,9						Por ejecutar	0	78								
P.N. Mariola	47.05.0b.n.2	47	05	0b.n	0	1	Banyeres de Mariola	Nueva apertura	no	557,6						Por ejecutar	0	57								
P.N. Mariola	47.05.10.0	47	05	10	0	1	Bocairent	Nueva apertura	si	140,7	0,0	13,5	6,0	13,5	0,0	Por ejecutar	0	0								
P.N. Mariola	47.05.11.0	47	05	11	0	1	Bocairent	Discontinuidad natural o artificial	si	119,0	0,0	29,5	6,0	0,0	0,0	Por ejecutar	0	0								
P.N. Mariola	47.05.12.0	47	05	12	0	1	Bocairent	Discontinuidad natural o artificial	si	155,1	0,0	11,9	6,0	11,9	0,0	Por ejecutar	0	27								
P.N. Mariola	47.05.13.0	47	05	13	0	1	Bocairent	Discontinuidad natural o artificial	si	157,6	0,0	0,0	6,0	0,0	0,0	Sin actuación	0	32								
P.N. Mariola	47.05.14.0	47	05	14	0	1	Bocairent	Nueva apertura	si	277,1	0,0	0,0	6,0	28,4	0,0	Por ejecutar	0	27								
P.N. Mariola	47.05.15.0	47	05	15	0	1	Bocairent	Nueva apertura	si	161,6	16,2	11,9	6,0	11,9	8,1	Por ejecutar	0	18								
P.N. Mariola	47.05.16.0	47	05	16	0	1	Bocairent	Nueva apertura	si	143,0	0,0	29,5	6,0	0,0	0,0	Por ejecutar	0	0								
P.N. Mariola	47.05.17.0	47	05	17	0	1	Bocairent	Discontinuidad natural o artificial	si	517,2	0,0	0,0	6,0	29,5	0,0	Sin actuación	0	40								
P.N. Mariola	47.05.18.0	47	05	18	0	1	Bocairent	Nueva apertura	si	226,6	30,6	9,5	6,0	9,5	15,3	Por ejecutar	0	94								
P.N. Mariola	47.05.19.0	47	05	19	0	1	Bocairent	Nueva apertura	no	571,2	0,0	0,0	6,0	0,0	0,0	Por ejecutar	0	49								
P.N. Mariola	47.05.20.0	47	05	20	0	1	Bocairent	Discontinuidad natural o artificial	si	470,5	0,0	9,5	6,0	9,5	0,0	Sin actuación	0	6								
P.N. Mariola	47.05.21.0	47	05	21	0	1	Bocairent	Nueva apertura	si	406,1	13,2	9,0	6,0	9,0	6,6	Por ejecutar	0	100								
P.N. Mariola	47.05.22.0	47	05	22	0	1	Bocairent	Nueva apertura	si	67,2	13,2	9,5	6,0	9,5	6,6	Por ejecutar	0	100								
P.N. Mariola	47.05.23.0	47	05	23	0	1	Bocairent, Banyeres de Mariola	Nueva apertura	si	337,6	13,2	9,5	6,0	9,5	6,6	Por ejecutar	0	100								
P.N. Mariola	47.05.24.0	47	05	24	0	1	Banyeres de Mariola	Nueva apertura	si	250,7	0,0	0,0	6,0	28,4	27,0	Por ejecutar	0	100								
P.N. Mariola	47.05.25.0	47	05	25	0	1	Banyeres de Mariola	Nueva apertura	si	149,3	0,0	0,0	6,0	28,4	27,0	Por ejecutar	0	100								
P.N. Mariola	47.05.26.0	47	05	26	0	1	Banyeres de Mariola	Nueva apertura	si	135,7	0,0	14,5	6,0	14,5	0,0	Por ejecutar	0	35								
P.N. Mariola	47.05.27.0	47	05	27	0	1	Banyeres de Mariola	Nueva apertura	si	131,3	13,2	10,0	6,0	10,0	6,6	Por ejecutar	0	100								
P.N. Mariola	47.05.28.0	47	05	28	0	1	Banyeres de Mariola	Nueva apertura	no	231,6	13,2	10,3	6,0	10,3	6,6	Por ejecutar	0	100								
P.N. Mariola	47.05.29.0	47	05	29	0	1	Banyeres de Mariola	Nueva apertura	si	292,6	13,2	10,0	6,0	10,0	6,6	Por ejecutar	0	100								
P.N. Mariola	47.05.30.0	47	05	30	0	1	Banyeres de Mariola	Nueva apertura	no	141,3	18,7	15,5	6,0	15,5	9,3	Por ejecutar	0	100								
P.N. Mariola	47.05.31.0	47	05	31	0	1	Banyeres de Mariola	Nueva apertura	si	228,9	0,0	0,0	6,0	28,9	27,0	Por ejecutar	0	100								
P.N. Mariola	47.05.32.n.0	47	05	32.n	0	1	Banyeres de Mariola	Nueva apertura	si	419,7						Por ejecutar	0	95								
P.N. Mariola	47.05.33.n.0	47	05	33.n	0	1	Bocairent, Banyeres de Mariola	Discontinuidad natural o artificial	no	2721,5																

DESCRIPCIÓN DE TRAMOS DE LA RED DE ÁREAS CORTAFUEGOS																												
PROYECTO	ETIQUETA	UNIDAD DE ACTUACIÓN	ELEMENTO	TRAMO	SUBTRAMO	ORDEN	MUNICIPIO	TIPOLOGÍA DEL TRAMO	Camino existente	LONGITUD (m)	ANCHURA (m)					ESTADO DE EJECUCIÓN	SISTEMA EJECUCIÓN				AÑO DE EJECUCIÓN	AÑO DE MANTENIMIENTO						
											BA (LADO A)	D (LADO A)	DEC	D (LADO A)	BA (LADO A)		Cons (%)	Subv (%)	ZAU			1º	2º	3º	4º	5º		
																			publico (%)	privado (%)								
P.N. Mariola	47.16.01.0	47	16	01	0	2	Bocairent	Sobre cortafuegos existente	si	367,4	11,2	11,4	3,0	0,0	0,0	Por adaptar	0	100										
P.N. Mariola	47.16.02.0	47	16	02	0	2	Bocairent	Sobre cortafuegos existente	no	476,5	4,5	6,2	3,0	6,2	2,3	Por adaptar	0	100										
P.N. Mariola	47.16.03.0	47	16	03	0	2	Bocairent	Sobre cortafuegos existente	no	194,9	17,3	6,2	3,0	6,2	8,7	Por adaptar	0	100										
P.N. Mariola	47.16.04.0	47	16	04	0	2	Bocairent	Sobre cortafuegos existente	si	275,2	4,5	6,2	3,0	6,2	2,3	Por adaptar	0	100										
P.N. Mariola	47.16.05.0	47	16	05	0	2	Bocairent	Sobre cortafuegos existente	si	602,7	17,3	6,2	3,0	6,2	8,7	Por adaptar	0	100										
P.N. Mariola	47.16.06.0	47	16	06	0	2	Bocairent	Sobre cortafuegos existente	si	350,1	17,3	6,2	3,0	6,2	8,7	Por adaptar	0	100										
P.N. Mariola	47.16.07.0	47	16	07	0	2	Bocairent	Nueva apertura	si	206,9	17,3	5,2	3,0	5,2	8,7	Por ejecutar	0	84										
P.N. Mariola	47.16.08.0	47	16	08	0	2	Bocairent	Sobre cortafuegos existente	no	44,2	3,7	5,2	3,0	5,2	7,5	Por adaptar	0	67										
P.N. Mariola	47.16.09.0	47	16	09	0	2	Bocairent	Sobre cortafuegos existente	si	165,9	17,3	5,2	3,0	5,2	8,7	Por adaptar	0	100										
P.N. Mariola	47.16.10.0	47	16	10	0	2	Bocairent	Sobre cortafuegos existente	si	87,6	17,3	5,2	3,0	5,2	8,7	Por adaptar	0	100										
P.N. Mariola	47.16.11.0	47	16	11	0	2	Bocairent	Sobre cortafuegos existente	si	274,4	17,3	5,2	3,0	5,2	8,7	Por adaptar	0	70										
P.N. Mariola	47.16.12.n.0	47	16	12.n	0	2	Bocairent	Sobre cortafuegos existente	si	1306,6						Por adaptar	0	98										
P.N. Mariola	47.16.15.0	47	16	15	0	2	Bocairent	Sobre cortafuegos existente	si	332,9	26,0	11,4	3,0	0,0	0,0	Por adaptar	0	100										
P.N. Mariola	47.16.16.0	47	16	16	0	2	Bocairent	Nueva apertura	si	462,3	19,5	5,2	3,0	5,2	9,7	Por ejecutar	0	100										
P.N. Mariola	47.17.02.0	47	17	02	0	2	Bocairent	Sobre cortafuegos existente	no	383,0	2,3	5,2	3,0	5,2	4,5	Por adaptar	0	81										
P.N. Mariola	47.17.03.0	47	17	03	0	2	Bocairent	Nueva apertura	si	641,6	9,7	5,2	3,0	5,2	19,5	Por ejecutar	0	100										
P.N. Mariola	47.17.04.0	47	17	04	0	2	Bocairent	Sobre cortafuegos existente	si	277,5	26,0	11,4	3,0	0,0	0,0	Por adaptar	0	100										
P.N. Mariola	47.17.05.0	47	17	05	0	2	Bocairent	Sobre cortafuegos existente	si	461,2	26,0	11,4	3,0	0,0	0,0	Por adaptar	0	100										
P.N. Mariola	47.17.06.1	47	17	06	0	2	Bocairent	Sobre cortafuegos existente	no	207,3	3,7	6,2	3,0	6,2	7,5	Por adaptar	0	100										
P.N. Mariola	47.17.06.2	47	17	06	0	2	Bocairent, Alcoi	Sobre cortafuegos existente	si	116,3	3,7	6,2	3,0	6,2	7,5	Por adaptar	8	92										
P.N. Mariola	47.17.07.0	47	17	07	0	1	Bocairent, Alcoi	Nueva apertura	si	817,6						Por ejecutar	3	97										
P.N. Mariola	47.17.08.0	47	17	08	0	1	Bocairent, Alcoi	Nueva apertura	si	339,1						Por ejecutar	0	100										
P.N. Mariola	47.17.09.0	47	17	09	0	1	Bocairent, Alcoi	Nueva apertura	no	200,3						Por ejecutar	0	100										
P.N. Mariola	47.17.10.1	47	17	10	0	1	Bocairent, Alcoi	Nueva apertura	si	1235,7						Por ejecutar	0	100										
P.N. Mariola	47.17.10.2	47	17	10	0	1	Bocairent, Alcoi	Nueva apertura	no	1088,0						Por ejecutar	0	100										
P.N. Mariola	47.17.11.0	47	17	11	0	1	Alcoi	Nueva apertura	no	322,6						Por ejecutar	0	100										
P.N. Mariola	47.18.01.0	47	18	01	0	2	Bocairent	Nueva apertura	si	416,9	17,3	5,2	3,0	5,2	8,7	Por ejecutar	0	100										
P.N. Mariola	47.18.02.0	47	18	02	0	2	Bocairent	Nueva apertura	si	416,2	17,3	5,2	3,0	5,2	8,7	Por ejecutar	0	100										
P.N. Mariola	47.18.03.n.1	47	18	03.n	0	2	Bocairent	Nueva apertura	si	833,6						Por ejecutar	0	100										
P.N. Mariola	47.18.03.n.2	47	18	03.n	2	2	Bocairent	Nueva apertura	no	565,2						Por ejecutar	0	100										
	47.18.04.2	47	18	04	2	2	Bocairent, Alcoi	Nueva apertura	no	243,7						Por ejecutar	0	99										
	47.18.05.2	47	18	05	0	2	Alcoi	Discontinuidad natural o artificial	no	923,7						Sin actuación	0	4										
P.N. Mariola	47.20.09.0	47	20	09	0	2	Alcoi	Discontinuidad natural o artificial	no	141,9	0,0	0,0	3,0	0,0	0,0	Sin actuación	0	0										
P.N. Mariola	47.20.10.0	47	20	10	0	2	Alcoi	Discontinuidad natural o artificial	no	202,8	0,0	6,2	3,0	6,2	0,0	Sin actuación	0	0										
P.N. Mariola	47.20.11.0	47	20	11	0	2	Alcoi	Discontinuidad natural o artificial	no	253,6	17,3	6,2	3,0	6,2	8,7	Sin actuación	0	85										
P.N. Mariola	47.20.12.0	47	20	12	0	2	Alcoi	Discontinuidad natural o artificial	no	410,0	0,0	6,2	3,0	6,2	0,0	Sin actuación	0	5										
P.N. Mariola	47.20.13.0	47	20	13	0	2	Alcoi	Nueva apertura	si	163,0	19,5	6,2	3,0	6,2	9,7	Por ejecutar	0	77										
P.N. Mariola	47.20.14.0	47	20	14	0	2	Alcoi	Nueva apertura	si	111,7	19,5	6,2	3,0	6,2	9,7	Por ejecutar	0	100										
P.N. Mariola	47.20.15.0	47	20	15	0	2	Alcoi	Nueva apertura	si	145,2	19,5	4,2	3,0	4,2	9,7	Por ejecutar	0	100										
P.N. Mariola	47.20.16.0	47	20	16	0	2	Alcoi	Nueva apertura	no	52,7	19,5	6,2	3,0	6,2	9,7	Por ejecutar	0	100										
P.N. Mariola	47.20.17.0	47	20	17	0	2	Alcoi	Nueva apertura	no	110,6	29,2	10,4	3,0	0,0	0,0	Por ejecutar	0	100										
P.N. Mariola	47.20.18.0	47	20	18	0	2	Alcoi	Nueva apertura	si	194,2	17,3	4,2	3,0	4,2	8,7	Por ejecutar	0	98										
P.N. Mariola	47.20.19.0	47	20	19	0	2	Alcoi	Discontinuidad natural o artificial	no	383,2	0,0	6,2	3,0	6,2	0,0	Sin actuación	0	12										
P.N. Mariola	47.20.20.0	47	20	20	0	2	Alcoi	Nueva apertura	si	278,8	17,3	5,2	3,0	5,2	8,7	Por ejecutar	0	76										
P.N. Mariola	47.20.21.0	47	20	21	0	2	Alcoi	Discontinuidad natural o artificial	no	267,4	0,0	6,2	3,0	6,2	0,0	Por ejecutar	0	0										
P.N. Mariola	47.31.01.n.0	47	31	01.n	0	1	Bocairent, Alcoi	Nueva apertura	si	1147,4						Por ejecutar	65	35										
	47.39.01.0	47	39	01	0	1	Agres	Discontinuidad natural o artificial	si	5335,7						Sin actuación	0	0										
	47.39.02.0	47	39	02	0	1	Agres	Nueva apertura	no	563,7						Por ejecutar	32	0										
	47.39.03.0	47	39	03	0	1	Muro d'Alcoi, Agres	Discontinuidad natural o artificial	si	2405,8						Sin actuación	0	0										

LEYENDA

Cons: Inversión directa de la Conselleria competente en materia de prevención de incendios forestales.

Subv: Subvención directa a particulares o a través de Ayuntamientos.

ZAU Público: Inversión directa. Declaración de Zona de Actuación Urgente por especial riesgo de incendios forestales.

ZAU Privado: Convenio mediante declaración de Zona de Actuación Urgente por especial riesgo de incendios forestales.

PPIF Polinyà: Plan de Prevención de Incendios Forestales de la demarcación de Polinyà del Xúquer.

P.N. Mariola: Plan de Prevención de Incendios Forestales del Parque Natural de la Serra Mariola.

Z.A. 040: Proyecto Integrado de Infraestructuras de Prevención de Incendios Forestales en la provincia de Valencia. Comarcas El Valle de Cofrentes-Ayora, La Canal de Navarrés y La Costera (Nº 040).

Proy. Xàtiva: Proyecto de adaptación y apertura de áreas cortafuegos en terrenos gestionados por la Generalitat en la demarcación de Xàtiva. Fases I y II.