

# PLAN DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES DE LA DEMARCACIÓN DE XÀTIVA



AÑO DE REDACCIÓN: 2009

DESCRIPCIÓN  
DE LA  
RED HÍDRICA  
ESPECÍFICA

PUNTOS DE AGUA ESPECÍFICOS DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES												
ID	MUNICIPIO	ESTADO	COORDENADAS		CÓDIGO SIGIF	CAPACIDAD (m3)	PROPIEDAD	TOMA DE AGUA			ACTUACIÓN	NOTAS
			X	Y				HELICÓPTERO	POR ASPIRACIÓN	RACOR BARCELONA		
D01	Dos Aguas	Ejecutado	694940	4348631	IV2102	216	Ayuntamiento	si	si	no	Mantenimiento	
D02	Tous	Ejecutado	700270	4343969	IV5215	152	GVA	si	si	no	Mantenimiento	
D03	Cortes de Pallás	Ejecutado	680266	4338539	IV3236	40	GVA	si	si	no	Mantenimiento	
D04	Cortes de Pallás	Ejecutado	680914	4338558	IV3245	200	GVA	no	no	si	Mantenimiento	
D05	Bicorp	Ejecutado	684889	4334879	IV4180	58	GVA	si	si	no	Mantenimiento	
D06	Bicorp	Ejecutado	686528	4334366	IV4184	80	GVA	si	si	no	Mantenimiento	
D07	Teresa de Cofrentes	Ejecutado	679004	4333311	IV3177	226	GVA	si	si	no	Mantenimiento	
D08	Bicorp	Ejecutado	684936	4333151	IV4181	226	GVA	si	si	no	Mantenimiento	
D09	Bicorp	Ejecutado	684862	4333077	IV4183	50	GVA	si	si	no	Mantenimiento	
D10	Bicorp	Ejecutado	684856	4333073	IV4182	50	GVA	si	si	no	Mantenimiento	
D11	Bicorp	Ejecutado	688977	4333068	IV4185	85	GVA	si	si	no	Mantenimiento	
D12	Teresa de Cofrentes	Ejecutado	679943	4329426	IV3235	90	GVA	si	si	no	Mantenimiento	
D13	Teresa de Cofrentes	Ejecutado	681150	4329414	IV3244	250	Ayuntamiento	si	si	no	Mantenimiento	
D14	Bicorp	Ejecutado	684404	4328602	IV4258	200	GVA	no	no	si	Mantenimiento	
D15	Bicorp	Ejecutado	689212	4328484	IV4186	89	GVA	si	si	no	Mantenimiento	
D16	Quesa	Ejecutado	689215	4327152	IV4305	200	GVA	si	si	no	Mantenimiento	
D17	Quesa	Ejecutado	689210	4327142	IV4304	84	GVA	si	si	no	Mantenimiento	
D18	Ayora	Ejecutado	680806	4325587	IV3334	250	GVA	si	si	no	Mejora	No cumple radio de seguridad. Corta de árboles para carga segura de Helicópteros.
D19	Navarrés	Ejecutado	692406	4326034	IV4301	370	GVA	si	si	no	Mantenimiento	
D20	Bicorp	Ejecutado	682431	4324377	IV4187	249	GVA	si	si	no	Mantenimiento	
D21	Ayora	Ejecutado	681776	4323262	IV3157	249	GVA	si	si	no	Mantenimiento	
D22	Ayora	Ejecutado	681869	4323201	IV3158	25	GVA	si	si	no	Mantenimiento	
D23	Ayora	Ejecutado	682169	4322478	IV3333	250	GVA	si	si	si	Mantenimiento	
D24	Bolbaite	Ejecutado	690803	4322301	IV4188	220	GVA	si	si	si	Mantenimiento	
D25	Barx	Ejecutado	732257	4320920	IV5210	28	GVA	si	si	no	Mantenimiento	
D26	Enguera	Ejecutado	687840	4319559	IV4248	350	GVA	si	si	no	Mantenimiento	
D27	Enguera	Ejecutado	687029	4318742	IV4190	86	GVA	si	si	no	Mantenimiento	
D28	Enguera	Ejecutado	692595	4319706	IV4189	163	GVA	si	si	no	Mantenimiento	
D29	Enguera	Ejecutado	682975	4316780	IV4199	105	GVA	si	si	si	Mantenimiento	
D30	Quatretonda	Ejecutado	727173	4318191	IV4208	320	GVA	si	si	no	Mantenimiento	
D31	Ayora	Ejecutado	680137	4314539	IV4198	432	GVA	si	si	no	Mantenimiento	
D32	Enguera	Ejecutado	686233	4311199	IV4302	230	GVA	si	si	si	Mantenimiento	
D33	Enguera	Ejecutado	690620	4311865	IV4253	50	GVA	si	si	si	Mantenimiento	
D34	Enguera	Ejecutado	679017	4309425	IV4192	210	GVA	si	si	no	Mantenimiento	
D35	Enguera	Ejecutado	683485	4308654	IV4252	39	GVA	si	si	no	Mantenimiento	
D36	Terrateig	Ejecutado	733415	4307797	IV4209	43	GVA	si	si	no	Mantenimiento	
D37	Font de la Figuera (la)	Ejecutado	680505	4305730	IV4206	100	GVA	si	si	no	Mantenimiento	
D38	Font de la Figuera (la)	Ejecutado	680693	4305702	IV4297	370	GVA	si	si	si	Mantenimiento	
D39	Font de la Figuera (la)	Ejecutado	682052	4301523	IV4296	370	GVA	no	no	si	Mantenimiento	
D40	Bèlgida	Ejecutado	720880	4301047	IV4203	20	GVA	si	si	no	Mantenimiento	
D41	Benissoda	Ejecutado	714756	4299270	IV4204	80	GVA	si	si	no	Mantenimiento	
D42	Ontinyent	Ejecutado	697588	4294121	IV4207	67	GVA	si	si	no	Mantenimiento	
D43	Ontinyent	Ejecutado	697380	4294081	IV4265	38	GVA	si	si	no	Mantenimiento	
D44	Agres	Ejecutado	717261	4294205	IA2001	196	GVA	si	si	si	Mantenimiento	
D45	Fontanars dels Alforins	Ejecutado	695255	4292421	IV4263	18	GVA	si	si	no	Mantenimiento	
D46	Beneixama	Ejecutado	695822	4291281	IA2010	196	GVA	si	si	si	Mantenimiento	
D47	Bocairent	Ejecutado	713811	4291681	IV4205	220	GVA	X	X	no	Mejora	Necesita mejora para ser operativo. Limpieza de lodos y fangos.
D48	Camp de Mirra (el)	Ejecutado	689810	4289680	IA2053	196	GVA	si	si	si	Mantenimiento	
D49	Beneixama	Ejecutado	692257	4288230	IA2009	124	Ayuntamiento	si	si	si	Mantenimiento	
D50	Alcoi	Ejecutado	708907	4285780	IA2058	200	GVA	si	si	si	Mantenimiento	
N01	Millares	Por ejecutar	689151	4343419		SD	GVA	si	si	no	Nueva ejecución	Propuesto por Agente Medioambiental.
N02	Quesa	Por ejecutar	694146	4338220		SD	GVA	si	si	no	Nueva ejecución	
N03	Bicorp	Por ejecutar	685825	4336656		SD	Privada	si	si	no	Nueva ejecución	Propuesto por Agente Medioambiental.
N04	Quesa	Por ejecutar	692992	4337112		SD	GVA	si	si	no	Nueva ejecución	
N05	Enguera	Por ejecutar	692686	4316376		SD	GVA	si	si	no	Nueva ejecución	

PUNTOS DE AGUA ESPECÍFICOS DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES												
ID	MUNICIPIO	ESTADO	COORDENADAS		CÓDIGO SIGIF	CAPACIDAD (m3)	PROPIEDAD	TOMA DE AGUA			ACTUACIÓN	NOTAS
			X	Y				HELICÓPTERO	POR ASPIRACIÓN	RACOR BARCELONA		
N06	Pinet	Por ejecutar	733783	4318750		SD	GVA	si	si	no	Nueva ejecución	
N07	Ontinyent	Por ejecutar	697571	4293165		SD	GVA	si	si	no	Nueva ejecución	
N08	Bocairent	Por ejecutar	706518	4290601		SD	GVA	si	si	no	Nueva ejecución	Está propuesto en el proyecto del parque, no está ejecutado.
N09	Alcoi	Por ejecutar	711239	4286861		SD	GVA	si	si	no	Nueva ejecución	Está propuesto en el proyecto del parque, no está ejecutado.
N10	Enguera	Por ejecutar	701078	4315706		SD	GVA	si	si	no	Nueva ejecución	Propuesto por estudio de tiempos de acceso medios terrestres.
N11	Moixent	Por ejecutar	698677	4301922		SD	GVA	si	si	no	Nueva ejecución	Propuesto por estudio de tiempos de acceso medios terrestres.

**NOTA:** el símbolo X significa que el punto de agua no cumple con los criterios mínimos expuestos en la norma técnica

**NOTA:** el símbolo SD significa Sin Datos