

#stopalfoc

Execució d'obres, treballs d'enginyeria civil i forestals

L'ús del foc com a eina en la forest o a menys de 500 metres està àmpliament regulat, principalment l'ús del foc relacionat amb les faenes agrícoles, i els professionals que l'utilitzen són, en gran manera, conscients del risc d'incendi forestal que el seu ús comporta.

No obstant això, en la forest o en els seus voltants es realitzen altres treballs de diversa índole, amb relació directa o sense amb el medi agroforestal, en els quals s'utilitzen ferramentes o maquinària que poden generar un incendi forestal. A pesar que la seua utilització



utilització també està regulada per la legislació de prevenció d'incendis forestals, la percepció del risc per part del treballador no és tan evident com en el cas anterior, perquè no hi ha la presència de foc. El perill residix, fonamentalment, en el calfament produït per la fricció mecànica de la maquinària utilitzada, que pot generar puntes que arriben a causar un incendi. A més, cal afegir les possibles distraccions o negligències de les persones que realitzen els treballs com ara cigarrets mal apagats, descuits al deixar la maquinària calenta, recàrrega de combustible sense precaució, etc.


➤ Normativa

Estos riscos, usos i activitats es regulen en la normativa de prevenció d'incendis forestals, tant en la Llei 3/1993, Forestal de la Comunitat Valenciana, com en el seu reglament (Decret 98/1995, de 16 de maig, de Govern Valencià), que estableix que determinades activitats, encara que estiguen restringides, podran **realitzar-se amb l'autorització prèvia**.

A més, el **Decret 7/2004, de 23 de gener, del Consell de la Generalitat**, estableix una sèrie de normes de prevenció d'incendis d'aplicació sistemàtica reflectides en el plec general de normes de seguretat en prevenció d'incendis forestals a observar en l'execució d'obres i treballs que es realitzen en terreny forestal o en els seus voltants.

La difusió i aplicació de la normativa de seguretat (Decret 7/2004) pot reduir, en gran manera, el nombre d'incendis generats per estes causes, i evitar-ne la propagació i les conseqüències.

La incidència d'incendis forestals deguts a esta causa passa del 12,2 % per a la sèrie d'anys 1994-2003 al 9,6 % per a l'última sèrie disponible posterior a la publicació del Decret 7/2004 (2002-2011)



Execució d'obres, treballs d'enginyeria civil i forestals

➤ Quins treballs han de complir el plec general de normes de seguretat?

L'execució d'obres o treballs d'enginyeria civil o qualsevol altre tipus que puga implicar risc de produir incendis forestals, que **es realitzen en terrenys forestals, en els contigus o amb una proximitat menor a 500 metres d'aquells**. Els projectes d'obra o treballs hauran d'incloure, dins dels plecs de condicions tècniques, el plec general de normes de seguretat en prevenció d'incendis forestals a observar en l'execució d'obres i treballs que es realitzen en terreny forestal o en els seus voltants.

➤ Qui ha de complir el plec general de normes de seguretat?

Els promotors i executors d'estos treballs, ja siguen administracions públiques o particulars.

➤ Treballs exempts de complir el plec general de normes de seguretat

- Els realitzats pels agricultors per a la gestió ordinària dels seus camps de cultiu: treballs, podes, eliminació de restes i qualsevol altre de característiques semblants. Estos es regulen segons el que estableix el reglament de la Llei 3/1993, de 9 de desembre, Forestal de la Comunitat Valenciana (Decret 98/1995, de 16 de maig, del Consell de la Generalitat).
- Els treballs que es realitzen com a conseqüència de situacions d'emergència.

➤ Notificacions

Requerixen notificació prèvia dirigida als directors dels servicis territorials de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural els treballs següents:

- Aquells que requerisquen projecte d'obres i es realitzen en terreny forestal, en una zona de límit de 100 metres o menor, o hi haja una continuïtat de combustible susceptible de propagar el foc fins a terreny forestal.
- Les obres o els treballs menors que no requerisquen projecte d'obres i es realitzen en terreny forestal o en una franja contigua de 100 metres o, si es realitzen entre la franja dels 100 als 500 metres, hi haja una continuïtat de combustible susceptible de propagar el foc fins a terreny forestal.

Quan es declare el nivell 3 de preemergència, se suspendran tots els treballs o les activitats als quals siga aplicable el plec general de normes de seguretat en prevenció d'incendis forestals.

En cas d'incendi cal avisar immediatament el 112

Per a facilitar la difusió i el compliment del que estableix el Decret 7/2004, es va elaborar un manual específic destinat a la formació en matèria de prevenció d'incendis forestals per al personal que treballa en l'execució d'obres en terreny forestal o en els seus voltants. Està disponible en:

<http://www.agroambient.gva.es/va/web/prevencion-de-incendios/guias>

Este manual s'estructura en:

- Normes de seguretat de caràcter general.
- Utilització d'explosius.
- Utilització de ferramentes, maquinària i equips.
- Explotacions forestals.

S'incorpora la figura d'operari controlador, la missió exclusiva del qual és el control de l'efecte que produïxen les purnes (si n'hi haguera) sobre la vegetació circumdant, així com controlar els possibles conats d'incendi que es pogueren produir. Per a realitzar un control ràpid, este operari va dotat amb una motxilla extintora d'aigua, carregada amb una capacitat mínima de 14 litres.




El nombre de ferramentes o màquines a controlar per cada operari controlador s'establix segons el tipus de ferramenta o maquinària utilitzada i del risc estacional d'incendis.

En el cas d'utilització simultània en una mateixa zona de ferramentes o màquines diferents, l'operari controlador podrà controlar-les simultàniament sempre que no se superen les proporcions establides.

Cal esbrinar el nivell de preemergència en www.112cv.com

o en

 Twitter: @GVA112



Ajuda'ns a aconseguir-ho